

ACTA DE CLASIFICACIÓN DE REACCIÓN AL FUEGO DE UN MATERIAL



N° CM-24-B-012-S

Válido durante 5 años a partir del 03/06/2024

Material presentado por:
EGGER Panneaux et Décors
Usines de Rion des Landes et de
Rambervillers
Avenue d'Albret
40370 Rion des Landes - Francia

Naturaleza de los ensayos:
Ensayo por radiación

Informe de ensayo:
n° 403/23/0388/A-1-v1 del 03/06/2024

Marca comercial: Stratifiés Ignifugés Flammex

Breve descripción: En el/los informe(s) de ensayo adicional(es) mencionado(s) a continuación se indica la descripción detallada del producto.

Multilaminados decorativos compuestos por una lámina decorativa, una capa de base intumescente y varias hojas de papel impregnadas de resinas termoendurecibles, prensadas a alta presión y temperatura.

- Grosor: entre 0,6 y 1,2 mm
- Densidad: 1350 (+/-10 %) kg/m³
- Densidad superficial: entre 870 y 1650 (+/-10 %) g/m²
- Color: Todos los colores

Clasificación: M1

Esta clasificación es válida para cualquier aplicación para la cual el producto no esté sometido al marcado CE. De conformidad con el RPC, no podrá utilizarse la clasificación M del producto en caso de comercialización como producto de construcción.

Vigencia de la clasificación: en principio, ilimitada a partir de la puesta en servicio (uso en interiores) (En función de los criterios que resulten de los ensayos descritos en el informe de ensayo adjunto a este documento).

Condiciones de mantenimiento: /

Ámbitos de aplicación: AM 9 – elementos de decoración en relieve / AM 14 – mamparas correderas / AM 15 y 16 – mobiliario de gran tamaño y distribución principal / AM 18 – Asiento (Estructura)

Esta acta únicamente certifica las características de la muestra sometida a los ensayos y no valora las características de productos similares. A los efectos del artículo L. 115-27 del código de consumo y de la ley de 3 de junio de 1994 no constituye una certificación de productos. Estas conclusiones se refieren únicamente a los resultados de reacción al fuego del elemento objeto de esta acta de clasificación. En ningún caso, dichas conclusiones valoran otros resultados relacionados con su incorporación a una obra.

La versión de esta acta de clasificación que prevalecerá es la redactada en francés.

Domicilio
social
10, rue Galilée
S 81050 Champs-sur-Marne
77447 Marne-La-Vallée Cedex 2 -
Francia
Tel. +33 (0)1 72 84 97 84

Bordeaux
Allée de Boutaut – BP 227
33028 Bordeaux Cedex - Francia
Tel. +33 (0)5 56 43 63 00

Siret 775 680 903 00132
APE 7219Z
NIF-IVA intracom. FR14775680903

Hecho en Burdeos, el 03/06/2024

La responsable de ensayos

Céline REYNAUD

La responsable técnica

Sandra WARREN